



UNIwersYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

Kierownik mgr inż. Andrzej Kochan

Sekcja Nadzoru Inwestorskiego

Kierownik mgr inż. Anna Polarczyk

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak:

IR/ 11 /2020

Data:

27.01.2020r.

REFERENCJE

Firma: **LA projekt Sp. z o.o.**, ul. Pełczyńska 4, Wrocław 50-950
NIP 895-217-86-66 w terminie od 18.04.2018r. do 25.06.2018r. wykonała na rzecz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Hotelu Asystenta przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu”.

Zakres prac obejmował wykonanie:

1. projektu wykonawczego,
2. przedmiaru robót z podziałem na branże,
3. kosztorysu inwestorskiego w wersji szczegółowej z podziałem na branże, oprogramowanie,
4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.

Powyższe projekty zostały wykonane na podstawie umowy nr UMW/AZ/PN-23/18-część B z dnia 09.04.2018.

Dokumentacja została wykonana z należytą starannością i profesjonalizmem. Prace projektowe zostały wykonane w terminie zgodnie ze sztuką budowlaną.

Współpracę z projektantami oceniamy pozytywnie.

Z poważaniem

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Zastępca Kierownika
ds. Zarządzania Infrastrukturą
mgr inż. Anna Polarczyk

Wytyczne do projektu wymiany instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

w

Hotelu Asystenta przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu

• OGÓLNY OPIS

Budynek Hotelu Asystenta położony jest w dzielnicy Krzyki w obrębie Południe, działka 23/1 przy ul. Ślężnej 96. Budynek został wzniesiony w 1985 r.

• Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Powierzchnia zabudowy	533,9 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 381,0 m ²
Powierzchnia całkowita	1 495,8 m ²
Kubatura	6 200,0 m ³
Wysokość	11,7 m
Ilość kondygnacji	4
Odległość od sąsiednich obiektów	19,0 m, 12,5 m, 19,0 m, 27,5 m
Kategoria zagrożenia ludzi	ZI IV
Przewidywana liczba osób	54
Przewidywana liczba osób na kondygnacji – max.	20 osób
Powierzchnia strefy pożarowej	<5 000m ²
Klasa odporności ogniowej budynku	„C” według ówczesnie obowiązujących przepisów
Minimalna odporność ogniowa ścian zewnętrznych	R 60
Jw. lecz ścian osłonowych	EI30

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
DZIAŁ TECHNICZNY
wł. Inspektorat robót inżynierskich
mgr inż. Danuta Steżycka
nr ewid. upr. 425/04/LW

za zgodność

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów
Sekcja Nadzoru Inwestorskiego
kierownik

mgr inż. Anna Polarczyk

luty 2018 r.